

Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за март 2023 г.

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Адрес	Начало	Окончание	Срок проведения ремонта	Вид ремонта
1	ТП-25 РУ-10 кВ	корпус 66, ул. Герцена, 58	26.03.2023	26.03.2023	01:00 - 02:35	Замена ТН с истекшим МПИ

Начальник участка трансформаторных подстанций



Маркин С.В.

