


Информация о вводе/выводе в ремонт электросетевых объектов

АО «ОАЗ» за Октябрь 2021 г.

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Адрес	Начало	Окончание	Срок проведения ремонта	Вид ремонта
1	ТП-6 РУ-0,4кВ	корп.41 л.Т, ул. Герцена 48	16.10.2021	16.10.2021	21.15 - 23.20	Текущий ремонт 1,2 с.ш. 0,4кВ
2	ТП-18 РУ-0,4кВ	В блочно-модульном контейнере, индивидуального изготовления на арендуемом земельном участке № 55:36:0401 03:3111	24.10.2021	24.10.2021	13.00 - 15.30	Текущий ремонт СЩ-0.4кВ
3	ТП-5 РУ10кВ	корп.АБК л.А, ул. Чернышевского 17	26.10.2021	26.10.2021	13.00 - 19.00	Текущий ремонт, чистка изоляции сш 10кВ

Начальник участка трансформаторных подстанций



Маркин С.В.